



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.FR.ПР037/3.Н.00268

(номер сертификата соответствия)

025506

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Николль Восток».  
ОГРН 1125047001892.  
Адрес: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабаушкина, дом 3, корпус 1.  
Тел. (495) 775-25-45.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«NICOLL S.A.S.» (Франция).  
Адрес: 37, Rue Pierre et Marie curie B.P.96649309, Cholet, Cedex, France.  
Тел. +33 241 63 73 83, факс +33 241 63 73 57.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.  
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,  
комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.  
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.037/3 от 17.07.2015 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Профили фасонные из ПВХ для водосточных систем из ПВХ, трубы из ПВХ для водосточных систем из ПВХ, детали строительные из ПВХ для водосточных систем из ПВХ, детали строительные из пластмасс для наземных систем водосбора. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 7211

код ТН ВЭД России

3925 90 800 9

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость», ГОСТ 12.1.044-89 (п.п. 4.18, 4.20) «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения». См. Приложение.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 0326/ДС, № 0327/ДС от 14.04.2016 г.  
НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.036/3 от 17.07.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2016 по 20.04.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

  
В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

  
В.А. Литвинов





НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.FR.ПР037/3.Н.00268

(номер сертификата соответствия)

**002679**


(учетный номер бланка)

Профили фасонные из ПВХ для водосточных систем из ПВХ, трубы из ПВХ для водосточных систем из ПВХ, детали строительные из ПВХ для водосточных систем из ПВХ: группа умеренногорючие (Г2) - ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; группа умеренновоспламеняемые (В2) - ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; группа с высокой дымообразующей способностью (Д3) - ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»; группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2) - ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

Детали строительные из пластмасс для наземных систем водосбора: группа сильногорючие (Г4) - ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; группа умеренновоспламеняемые (В2) - ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; группа с высокой дымообразующей способностью (Д3) - ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2) - ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)



В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)



В.А. Литвинов